

21. Juli 2021 506.



LAND BRANDENBURG



Landesbetrieb  
Straßenwesen

Lindenallee 51  
15366 Hoppegarten

Dunkel  
Baustoff-Recycling-Zentrum oHG  
Berliner Str. 4  
16727 Velten

Prüfstelle  
BOLAB Analytik  
Ingenieurgesellschaft mbH  
Herzbergstr. 124  
10365 Berlin

(Anschrift der Firma )

Eignungsbeurteilung  
aufgrund der Fremdüberwachung  
nach BTR RC-StB 14

Prüfzeugnis Nummer: 21-34404, 21-34405  
über die Untersuchung der Korngruppen: 0/32, 0/45  
Probenahme durch: Herrn Nest  
Antragsteller: Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG  
Werk: Velten  
Mineralstoff: Bauabbruchrecycling

vom: 12.07.2021

am: 29.04.2021

Ohne Angabe der Nummer im grau unterlegten Feld ist eine Bearbeitung nicht möglich.

Durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg  
unter Nr.: **R-573**  
beurteilt und als geeignet befunden.

Bezeichnung	Korngruppen (mm) auf Grundlage der BTR RC-StB 14	Verwendungszweck
Mineralstoffgemisch	0/32 OC <sub>90</sub> , UF <sub>5</sub> , F <sub>4</sub> , AS <sub>1,0</sub>	STS, FSS Z 1.1 Anhang A2 (Wasserdurchlässigkeit ist geprüft)
Mineralstoffgemisch	0/45 OC <sub>90</sub> , UF <sub>5</sub> , F <sub>4</sub> , AS <sub>1,0</sub>	STS, FSS Z 1.1 Anhang A2 (Wasserdurchlässigkeit ist geprüft)
Bemerkungen: Ändern sich Art oder Eigenschaften der Ausgangsmaterialien, ist eine erneute Prüfung einschließlich der umweltrelevanten Parameter auch zwischenzeitlich nachzuweisen.  In Brandenburg gelten für die Herstellung von RC-Baustoffen die BTR RC-StB 14.		Die Eignungsbeurteilung vom: 17.02.2021 wird hiermit aufgehoben. Diese Beurteilung verliert ihre Gültigkeit am: 29.10.2021 Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Im Auftrag 19.07.2021



Erläuterungen siehe Rückseite