


**Dunkel
Baustoff-Recycling-Zentrum oHG
Berliner Straße 4**

16727 Velten

Bearbeiter Herr Pfeifer

Zeichen IV D 42

Dienstgebäude: 
Am Köllnischen Park3
10179 Berlin-Mitte

Zimmer 432

Telefon (030) 9025 – 1154

Fax (030) 9025 – 1669
intern (925)

Datum 11.08.2021

**RC-Baustoff Tragschicht der Körnung 0/32
Prüfbericht BOLAB Nr. 21-34404 vom 12.07.2021**

Die Umweltverträglichkeit des RC-Baustoffs wurde mit dem Zuordnungswert Z 1.1 nach LAGA TR 20 nachgewiesen.

Danach ist der Einsatz im/als

- ungebundene Tragschicht
- Frostschutzschicht
- Verfüllmaterial
- hydraulisch gebundene Tragschicht

im öffentlichen Straßenbau im Land Berlin zulässig.

Für den Einsatz in Wasserschutzgebieten ist die Genehmigung der Wasserbehörde einzuholen.

Dieser Bescheid ist gültig bis **28.10.2021** .

Im Auftrag

gez. Pfeifer


Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Sprechzeiten
nach telefonischer Vereinbarung


E-Mail
EP-RC@senuv.k.berlin.de


Internet
www.berlin.de/sen/uvk

Fahrverbindungen:

 2 Märkisches Museum

 8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Str.

 5, 7, 75 Jannowitzbrücke

 47, 248, 265 U-Bhf. Märkisches Museum

Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin:

Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100

Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600

Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE5310000000010001520

BIC: PBNKDEFF100

BIC: BELADEBEXX

BIC: MARKDEF1100